


**REKKVERKSSTOLPE PÅ DEKKET**


1:20

REKKVERKSSKINNER I TRE SKØTES VED STOLPENE



**OPPRISS REKKVERKSSTOLPE PÅ DEKKET**


1:20



**REKKVERKSSTOLPE PÅ LANDKAR**

1:20

REKKVERKSSKINNER I TRE SKØTES VED STOLPENE



**OPPRISS REKKVERKSSTOLPE PÅ LANDKAR**

1:20

**ANMERKNINGER:**

**1. STÅL:**

- STÅLKVALITET S355. UNDERSORT VELGES ETTER LAVESTE LUFTTEMP PÅ BRUSTED. LUFTTEMPERATUR T<sub>md</sub> < -30 °C GIR MINIMUMSKVAL. J2. FOR LAVERE TEMPERATURER MÅ HØYERE KVALITET VELGES iht. NS-EN 1993-2.
- OVERFLATEBEHANDLING: ALT STÅL SKAL VARMFORSINKES IHT. NS-EN ISO 1461 ETTER BEARBEIDING DERSOM IKKE ANNET BESKREVET. ALTERNATIVT SKAL STÅL MALES MED SINKMALING (MIN 95% SINK MIN 100 my TØRRFILM. ZINGA SINKMALING ELLER TILSVARENDE, IHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER).
- GENERELL BOLTEKVALITET 8.8
- DERSOM IKKE ANNET ER BESKREVET, ER ALLE SVEISER TOSIDIG KILSVEIS, a-MÅL=4mm.
- ALLE MUTTERE SKAL VÆRE VARMFORSINKET OG HA UNDERLAGSSKIVER.

**2. TREVERK:**

- SKURLAST I KVALITET C24. CU-IMPREGNERES TIL TRYKKIMP. KLASSE AB ETTER BEARBEIDING.
- VED EVENTUELL LENGDEKAPP AV IMPREGNERT VIRKE SKAL KAPPET ENDE PÅFØRES ANTIPARASITT ELLER TILSVARENDE.
- HULL FOR TRESKRUER FORBORES MED 0,9xD I GLATT DEL OG 0,7 x GJENGET DEL.
- ALLE TRESKRUER SKAL HA UNDERLAGSSKIVE.

**3. REKKVERK:**

- DET SKAL BENYTTES VARMFORSINKET GUARDRAIL 310 SOM FØRINGSSKINNE.
- VED BEHOV FOR BRØYTEFØRING KAN DETTE MONTERES NEDE PÅ REKKVERKSSTOLPEN.
- VED BEHOV KAN FØRINGSSKINNE FØRES VIDERE OG NED TIL TERRENG.
- GUARDRAIL MONTERES PÅ UTBLOKKET BAKSKINNE.
- STOLPER MONTERES I LODD I LENGDERETNING.
- BOLTER MED LINSEHODE SKAL IKKE TREKES TIL SÅ HARDT AT DET OPPSTÅR KNUSING AV TREVERKET UNDER HODET.

VED BEHOV FOR FULLVERDIG KJØRESTERKT REKKVERK MÅ DET VELGES ET TYPEGODKJENT REKKVERK I STYRKEKLASSE H2. BRUAS DEKKE PROSJEKTERES OM MED HENSYN TIL INNFESTINGER.

**HENVISNINGER:**

- K20-2 REKKVERK, DETALJER
- K05-1/2 BRU TYPE 5
- K10-1 LANDKAR, h=3,0m

02	REVISJON AV BRUER	NOTASM	NOTONO	31.01.2025
01	LOGO	NOENVA	NOEVAS	30.11.2016
Rev	Endring	Ut	Kont.	Dato
Oppdrager	SKOGKURS	Landbruksvegebru	Landbruksvegebru	
Tittel	Revisjon typetegninger bru	Utst av	Kont av	Dato
		NOTASM	NOTONO	31.01.2025
		Målestokk	Ansvarlig	NOENVA
			SOM VIST	
		Format	A3	
		Sweco oppdrager	10238663	
		Sweco oppdragerleder	NOENVA	
		Tegningstet	ARBIDSTEGNING	
Faglig	Tegningnummer (bygg- eller type-type)	Status	Rev.	
B	K20-1	C	02	